

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000107858038

Дата 26.09.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17930128>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-0660-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«17» октября 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна,**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-19502-2023 от 17.10.2023

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднее общеобразовательное учреждение № 149 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга)
(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 195256, город Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д.4 к.2, литер А

Юридический адрес: 195256, город Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д.4 к.2, литер А
ИНН 7804087205

Руководитель: Директор ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга
Степанова Елена Вадимовна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

04.10.2023 в ходе профилактического визита в ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

1. Согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилась в 2012 году (паспорт вентиляции).
2. Согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648 площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: – не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. В нарушение требований п. 3.4.14 СП 2.4.3648 учащиеся 1-4 классов занимают кабинеты, где площадь на одного обучающегося от 1,6 до 2.0 метров.

Указанные факты являются нарушением:

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 2.7.4, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1.1. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) (паспорт вентиляции).

Срок исполнения - до 15.08.2024

1.2. Обеспечить площадь учебных кабинетов 1-4 классов не менее 2,5 м² на одного обучающегося.

Срок исполнения - до 15.08.2024

2. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 15 «августа» 2024 г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Паспорт ветиляции.

2. Контингент учащихся.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание №78-02-05/27-0660-2023 от «17» октября 2023г. получил «17» октября 2023г

Подпись представителя организации _____